

Tabel beoordelingscriteria aansluitingstypen DM 1 versus DM 2

Uitgangspunten:

1. Het gebruiksbesluit bepaalt de verplichting van een brandmeldinstallatie. Deze tabel geeft een indeling in de toe te passen doormeld eenheid, voor zowel een verplichte (geëiste) als een vrijwillige brandmeldinstallatie.
2. Als basis geldt een DM 2 aansluiting, tenzij er sprake is van bijzondere risico's (zwaarwegende redenen).
3. Indien bij een bouwwerk gebruik is gemaakt van een gelijkwaardige oplossing (gelijkwaardigheid) ten opzicht van de regelgeving van het Bouwbesluit, waarbij de brandweerinzet in deze gelijkwaardige oplossing een prominente rol speelt, geldt altijd DM 1.

| PREVAP-code gebonden bouwwerken met brandmeldinstallatie | | | |
|--|--|-------------|---|
| PREVAP-code | Omschrijving | Categorie | Motivatie |
| 1. | Gebouwen met woonfunctie | | |
| 1.1 | Tehuizen | DM 1 | overnachting plus mogelijk problemen met zelfredzaamheid |
| 1.2 | Kloosters/abdijen | DM 1 | overnachting plus mogelijk problemen met zelfredzaamheid |
| 1.3 | Woongebouwen met inpandige gang | DM 2 | voldoende compartimentering tussen woning en inpandige gang |
| 1.4 | Gevangenis | DM 1 | niet-zelfredzaam, celgebonden |
| 1.5 | Woningen niet-zelfstandige bewoners | DM 2 | niet-zelfstandig maar wel zelfredzaam |
| 1.6 | Woningen niet-zelfredzame bewoners | DM 1 | niet-zelfredzaam |
| 1.7 | Bejaardenoorden | DM 1 | overnachting plus mogelijk problemen met zelfredzaamheid |
| 2. | Gebouwen met logiesfunctie | | |
| 2.1 | Hotel | | |
| 2.1.1 | 10-50 personen | DM 2 | relatief kleine hoeveelheid personen die zelfredzaam zijn |
| 2.1.2 | > 50 personen | DM 1 | grote hoeveelheid personen |
| 2.2 | Pension/nachtverblijf | | |
| 2.2.1 | 10-50 personen | DM 2 | relatief kleine hoeveelheid personen die zelfredzaam zijn |
| 2.2.2 | > 50 personen | DM 1 | grote hoeveelheid personen |
| 2.3 | Dagverblijf | | |
| 2.3.1 | 10-50 personen | DM 2 | relatief kleine hoeveelheid personen, niet slapend |
| 2.3.2 | > 50 personen | DM 1 | grote hoeveelheid personen |
| 2.4 | Kampeerterrain/jachthaven | | |
| 2.4.1 | 10-100 personen | DM 2 | Relatief kleine bijeenkomstruimte |
| 2.4.2 | 100 - 250 personen | DM 2 | Relatief kleine bijeenkomstruimte |
| 2.4.3 | > 250 personen | DM 2 | Relatief kleine bijeenkomstruimte |
| 3. | Gebouwen met een onderwijsfunctie | | |
| 3.1 | Onderwijsinstellingen | DM 2 | Alleen bezetting in dagsituatie, niet slapend |

| PREVAP-code gebonden bouwwerken met brandmeldinstallatie | | | |
|--|---|-------------|---|
| PREVAP-code | Omschrijving | Categorie | Motivatie |
| | (leerlingen jonger dan 12 jaar) | | |
| 3.2 | Onderwijsinstellingen (leerlingen ouder dan 12 jaar) | | |
| 3.2.1 | 50 - 250 personen | DM 2 | Alleen bezetting in dagsituatie, niet slapend |
| 3.2.2 | 250 - 500 personen | DM 2 | Alleen bezetting in dagsituatie, niet slapend |
| 3.2.3 | > 500 personen | DM 2 | Alleen bezetting in dagsituatie, niet slapend |
| 3.3 | Kinderdagverblijf | DM 1 | Bezetting in dagsituatie, slapende zeer jongen kinderen, niet-zelfredzaam |
| 3.4 | Peuterspeelzaal | DM 2 | Alleen bezetting in dagsituatie, niet slapend |
| | | | |
| 4. | Gezondheidszorg-gebouwen | | |
| 4.1 | Gezondheidsdiensten | DM 2 | Alleen bezetting in dagsituatie, niet slapend |
| 4.2 | Klinieken (poli-, psychiatrisch) | DM 1 | overnachting plus mogelijk problemen met zelfredzaamheid |
| 4.3 | Ziekenhuizen | DM 1 | overnachting plus problemen met zelfredzaamheid, bedgebonden |
| 4.4 | Verpleegtehuizen | DM 1 | overnachting plus problemen met zelfredzaamheid, bedgebonden |
| | | | |
| 5. | Bedrijfsgebouwen | | |
| 5.1 | Kantoren | | |
| 5.1.1 | 50 - 250 personen | DM 2 | relatief kleine hoeveelheid personen, hoofdzakelijk dagbezetting, zelfredzaam |
| 5.1.2 | 250 - 500 personen | DM 2 | grotere hoeveelheid personen, hoofdzakelijk dagbezetting, zelfredzaam |
| 5.1.3 | > 500 personen | DM 2 | grote hoeveelheid personen, dagbezetting, zelfredzaam |
| 5.2 | Fabrieken | | |
| 5.2.1 | 50 - 250 personen | DM 2 | relatief kleine hoeveelheid personen, hoofdzakelijk dagbezetting, zelfredzaam |
| 5.2.2 | 250 - 500 personen | DM 2 | grotere hoeveelheid personen, hoofdzakelijk dagbezetting, zelfredzaam |
| 5.2.3 | > 500 personen | DM 1 | grote hoeveelheid personen, zelfredzaam, gezien grote waarschijnlijk complex |
| 5.3 | Loods, veem opslagplaats | | |
| 5.3.1 | < 1.000 m ² | DM 2 | relatief kleine oppervlakte, nauwelijks personen te verwachten |
| 5.3.2 | > 1.000 m ² | DM 2 | zeer grote oppervlakte mogelijk maar nauwelijks personen te verwachten |
| 5.4 | Studio's (opname bijv. TV) | DM 2 | relatief kleine hoeveelheid personen, hoofdzakelijk dagbezetting, zelfredzaam |
| | | | |
| 6. | Gebouwen voor wegverkeer | | |
| 6.1 | Garage-inrichtingen (alleen opslag / stalling) | | |
| 6.1.1 | < 1.000 m ² | DM 2 | relatief kleine oppervlakte |
| 6.1.2 | > 1.000 m ² | DM 2 | zeer grote oppervlakte mogelijk maar in verhouding nauwelijks personen te |

| PREVAP-code gebonden bouwwerken met brandmeldinstallatie | | | |
|--|---|-----------|--|
| PREVAP-code | Omschrijving | Categorie | Motivatie |
| | | (DM 1*) | verwachten |
| | | | * Bij openbare parkeergarage i.v.m. onbekendheid in verhouding vele personen toch DM 1 |
| 7. | Gebouwen met een publieksfunctie | | |
| 7.1 | Theater | | |
| 7.1.1 | 50 - 250 personen | DM 2 | relatief kleine hoeveelheid personen, zelfredzaam |
| 7.1.2 | 250 - 500 personen | DM 2 | grotere hoeveelheid personen, zelfredzaam |
| 7.1.3 | > 500 personen | DM 1 | grote hoeveelheid personen, zelfredzaam maar complexer gebouw |
| 7.2 | Museum, bibliotheek | | |
| 7.2.1 | 50 - 250 personen | DM 2 | relatief kleine hoeveelheid personen, hoofdzakelijk dagbezetting, zelfredzaam |
| 7.2.2 | 250 - 500 personen | DM 2 | grotere hoeveelheid personen, hoofdzakelijk dagbezetting, zelfredzaam |
| 7.2.3. | > 500 personen | DM 1 | grote hoeveelheid personen, zelfredzaam maar complex en grote waarde |
| 7.3 | Buurthuis, ontmoetingscentrum, wijkcentrum | | |
| 7.3.1 | 50 - 250 personen | DM 2 | relatief kleine hoeveelheid personen, zelfredzaam |
| 7.3.2 | > 250 personen | DM 2 | grotere hoeveelheid personen, zelfredzaam |
| 7.4 | Gebedshuis | | |
| 7.4.1 | 50 - 250 personen | DM 2 | relatief kleine hoeveelheid personen, zelfredzaam |
| 7.4.2 | > 250 personen | DM 2 | grotere hoeveelheid personen, zelfredzaam |
| 7.5 | Tentoonstellingsgebouwen | | |
| 7.5.1 | 50 - 250 personen | DM 2 | relatief kleine hoeveelheid personen, hoofdzakelijk dagbezetting, zelfredzaam |
| 7.5.2 | 250 - 500 personen | DM 2 | grotere hoeveelheid personen, hoofdzakelijk dagbezetting, zelfredzaam |
| 7.5.3 | > 500 personen | DM 1 | grote hoeveelheid personen, zelfredzaam maar complex en grote waarde |
| 7.6 | Kantine | | |
| 7.6.1 | > 50 personen | DM 2 | bekendheid, hoofdzakelijk dagbezetting, zelfredzaam |
| | | | |
| | | | |
| 7. (vervolg) | Gebouwen met een publieksfunctie | | |
| | | | |
| 7.7 | Café's, discotheek, restaurant | | |
| 7.7.1 | 50 - 250 personen | DM 2 | relatief kleine hoeveelheid personen, zelfredzaam, gebruik van genotsmiddelen |
| 7.7.2 | 250 - 500 personen | DM 1 | grotere hoeveelheid personen, zelfredzaam, gebruik van genotsmiddelen |
| 7.7.3 | > 500 personen | DM 1 | grote hoeveelheid personen, zelfredzaam maar complex, genotsmiddelen |
| 7.8 | Gymzaal, studio (bijv. ballet) | DM 2 | relatief kleine hoeveelheid personen, hoofdzakelijk dagbezetting, zelfredzaam |

| PREVAP-code gebonden bouwwerken met brandmeldinstallatie | | | |
|--|---|------------------|--|
| PREVAP-code | Omschrijving | Categorie | Motivatie |
| 7.9 | Sporthal, stadion | | |
| 7.9.1 | 50 - 250 personen | DM 2 | relatief kleine hoeveelheid personen, zelfredzaam |
| 7.9.2 | 250 - 1000 personen | DM 2 | grotere hoeveelheid personen, zelfredzaam |
| 7.9.3 | > 1000 personen | DM 1 | grote hoeveelheid personen, zelfredzaam maar complex |
| 7.10 | Zwembad | DM 1 | gezien de bijzondere omstandigheden en mogelijk complexiteit |
| 7.11 | Winkelgebouw | | |
| 7.11.1 | 50 - 250 personen | DM 2 | relatief kleine hoeveelheid personen, zelfredzaam |
| 7.11.2 | 250 - 500 personen | DM 2 | grotere hoeveelheid personen, zelfredzaam |
| 7.11.3 | 500 - 1000 personen | DM 1 | grote hoeveelheid personen, zelfredzaam, complex |
| 7.11.4 | > 1000 personen | DM 1 | grote hoeveelheid personen, zelfredzaam, complex |
| 7.12 | Stationsgebouwen (weg, spoor, water, lucht) | | |
| 7.12.1 | < 1.000 m ² | DM 2 | relatief kleine oppervlakte |
| 7.12.2 | > 1.000 m ² | DM 1 | grote hoeveelheid personen, dagbezetting, zelfredzaam maar complex |
| 7.13 | Tijdelijke bouwsels | N.V.T.* | * Indien tijdelijkheid verwijst naar een bovenliggende functie, dan geldt de kwalificatie van de bovenliggende functie |
| 7.14 | Markt | N.V.T. | |
| Indien er meerder functies uit de tabel van toepassing zijn op het bouwwerk, geldt de "zwaarste" eis. | | | |
| | | | |
| | Sprinklerinstallaties, uitgevoerd als Life Safety of ESFR | DM 2 | Snelle ontdekking (en voor ESFR snelle blussing van brand) |
| | Alle overige sprinklerinstallaties | DM 1 | Relatief trage ontdekking (tot 8 min.), doel is beheersbaar houden van brand |
| | | | |
| | Woningen met rookmelder conform Bouwbesluit | N.V.T. | |
| | Woningen voorzien van woningsprinkler op waterleiding | N.V.T. | |
| | Woningen voorzien van sprinklerinstallatie (Life Safety) | DM 2 | Snel beheerbaar houden van brand |